

VB26 km0,47700
 LN PE D90+toč.přiruba (kod FF485527, kod FF700513)
 Š 80+ZS (č.4000A, č.9500A, č.2050)
 TP LT80/200m (č.8500)
 Q LT80 (č.5049)
 H80 podz (č.K242, č.1950)

VB24 km0,36540
 MMK 30° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8555)

VB23 km0,35560
 MMK 45° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8545)

VB21 km0,34970=km0,000
 2x LN PE D90+toč.přiruba (kod FF485527, kod FF700513)
 LN PE D63+toč.přiruba (kod FF485525, kod FF700411)
 T LT80/50 (č.8510)
 FFK 221/2° LT80 (č.8542)

VB28 km0,04250
 ODBĚR.SOUPRAVA S ODVODNĚNÍM DN2"
 (č.0508, č.1950)

VODOVODNÍ ŘAD Z1
 mat. PE100 RC D90/8
 sdr11 dl. 477,0m

VB15 km0,20950
 K45° PE D90 (kod FF485620)

VB16 km0,21100
 K45° PE D90 (kod FF485620)

VB11 km0,14020
 MMK 30° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8555)

VB10 km0,13000
 MMK 30° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8555)

VB12 km0,15350
 MMK 90° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8535)

km0,14850
 TT LT80 (č.8520)
 2x S 80+ZS (č.4000A, č.9500A, č.2050)
 X LT80 (č.8000)
 TP LT80/200m (č.8500)
 Q LT80 (č.5049)
 H80 nadz (č.K230)

VB5 km0,06300
 MMK 30° LT80 S TĚSNĚNÍM
 PRO PE D90 (č.8555)

VB1 km0,000
 2x WAGA SPOJKA DN80 (č.7992)
 T LT80 (č.8510)
 Š 80+ZS (č.4000A, č.9500A, č.2050)

VODOVODNÍ ŘAD Z2
 mat. PE100 RC
 D63/5 sdr11 dl. 42,5m

POZNÁMKA:

ARMATURY A LT TVAROVKY JSOU NAVRŽENY NAPŘ. ZN. HAWLE, PE POTRUBÍ A PE TVAROVKY NAPŘ. ZN. WAWIN, SE SOUHLASEM PROVOZOVATELE A VLASTNÍKA LZE POUŽÍT VÝROBKY JINÉHO DODAVATELE STEJNÉ KVALITY

Ing. Liběna Knapová - projekční a inženýrská kancelář

adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice
 telefon: 326 991 336, mobil: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com

Projektant: Ing. Liběna Knapová
 Spolupráce: Obec Vrátkov

Stavebník / investor: Vrátkov 17, 282 01 Český Brod

Stupeň: Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Akce: VRÁTKOV - VODOVODNÍ ŘAD ZÁPAD,
 DOLEJŠÍ VRÁTKOV

Obsah	Výkres:	Paré:
KLADČSKÉM SCHÉMA VODOVODU		
Datum	12/2012	
Zakázka:	24/2012	
Měřiko		
F5		

stav. PVC D90 →